

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2015 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2015 roku z niżej wymienionych wodociągów 14 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 3 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sośno zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 31.12.2015r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Przepalkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	320 m ³ /d	2502	Przepalkowo, Szynwałd, Dębiny, Obodowo, Roztoki, Wielowicz, Sośno Olszewska, Dziedno, Zielonka, Wielowiczek, Borówki	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Sitnie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	168 m ³ /d	1558	Sitno, Mierucin, Tuskowo, Skoraczewo, Jaskowo, Wąwelno	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Rogalinie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	407 m ³ /d	939	Rogalin, Toninek, Tonin, Ostrówek, Płosków	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-

W ciągu całego 2015r. stwierdzono przekroczenie badanych parametrów w wodzie pochodzącej z:

1. Wodociągu publicznego w Przepalkowie :

- a) w próbkach wody pobranych w dniu 08.04.2015r. stwierdzono niewłaściwą barwę, zapach, utlenialność oraz ponadnormatywne stężenie manganu i jonu amonowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. Nakaz decyzji został wykonany.
- b) pod koniec 2015r. stwierdzono niewłaściwą barwę wody. Po przyznaniu 30 dniowym odstępstwie na przeprowadzenie przez ZGK Sośno działań naprawczych jakość wody powróciła do normy

2. Wodociągu zakładowego w Sitnie – w próbkach wody pobranych w dniu 25.11.2015r. stwierdzono niewłaściwą mętność,

W wodociągu zakładowym w Rogalinie przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska