

## KOMUNIKAT NR 6/2019

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.  
z dnia 22.01.2019r.  
w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w  
Sypniewie gm. Więcbork**

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki, Zgniłka.

Na podstawie:

1) sprawozdań z badań wody nr S3251/2018, S3252/2018 z dnia 27.12.2018r., sporządzonych przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w Tucholi

2) sprawozdań z badań wody nr L.HK 6010-12/19, L.HK 6010-13/19 z dnia 14.01.2019r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nakle n. Not., pobranych do analizy z Wodociągu Publicznego w Sypniewie,

**stwierdzono:**

**prawidłową jakość wody pod względem ogólnej liczby mikroorganizmów w  
22 °C po 72 h  
oraz  
ponadnormatywne stężenie manganu**

W związku z powyższym:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.  
stwierdza  
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem:

- pod względem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h **spełnia wymagania**,
- pod względem stężenia manganu **przewyższa wartości** określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku ze zwiększoną wartością manganu oraz prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody.

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Sępólnie Kraj.

*mgr Anna Fiałkowska*  
p.o. Kierownik Oddziału Zapobiegawczego  
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego