

KOMUNIKAT NR 3/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.
z dnia 22.10.2018r.

w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi **dostarczanej mieszkańcom:**

Runowa Kraj., Borzyszkowa, Klarynowa, Czarmunia, Puszczy, Katarzyńca i Zabartowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, że wyraził zgodę na uruchomienie wodociągu publicznego w Runowie. Wyniki badań wykonane po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykazały znaczne polepszenie jakości mikrobiologicznej wody, jednakże woda nadal jest **warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi** ze względu na stwierdzoną podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h i pojedyncze bakterie grupy coli (przy wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków).

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Nadal trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody w wodociągu publicznym w Runowie do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

UWAGA:

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska