



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 24.10.2016r.

N.HK.5211.11.4.2016

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz § 17 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody nr L.HK 11/2016/129/16 z dnia 12.10.2016r. pobranej w ramach monitoringu przeglądowego z wodociągu publicznego: **w Waldowie należącym do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sępólnie Kraj.** oraz ze sprawozdaniami z badań nr: L.9051.2.166.1.2016/LHK oraz L.9051.2.166.1.2016/LEM wykonanych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Bydgoszczy.

	Data poboru	Kod próbki	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badania
1.	12.10.2016	1001/N/16 770/N/16	Szkoła Podstawowa w Waldowie	L.9051.2.166.1.2016/LHK L.9051.2.166.1.2016/LEM	WSSE Bydgoszcz

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na ponadnormatywne stężenie:

- **mętności 3,1 NTU (norma wynosi 1 NTU),**
- **manganu 64,9 µg/l (norma wynosi 50 µg/l),**
- **żelaza 307 µg/l (norma wynosi 200 µg/l).**

Uzasadnienie

Na podstawie w/w protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 - 1000 m³/d w **Waldowie** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych woda nie spełnia wymagań określonych w załącznikach 1 ÷ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Sępólna Kraj.

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.

3. A/a.