



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 02.08.2019r.

N.HK.5211.2.3.2019

N.HK.5211.2.2.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

- LHK 6010-171/19 z dnia 25.07.2019

- LHK 6010-172/19 z dnia 26.07.2019

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n.Not., pobranej z wodociągu publicznego w **Więcborku** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	23.07.2019	Hydrofornia - po uzdatnieniu	LHK 6010-171/19	żelazo	żelazo 230 µg/l
2.	23.07.2019	DPS w Suchorączku	LHK 6010-172/19	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h >300

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na

ponadnormatywne stężenie żelaza 240 µg/l (norma wynosi 200 µg/l)
oraz zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h >300 jtk/1 ml (zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej)

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Więcborku**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie parametrów fizykochemicznych (żelazo) oraz mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku
ul. Poczтовая 2, 89-410 Więcbork
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka