



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

Sępólno Kraj., 06.06.2019r.

N.HK.5211.14.2.2019

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

- S1282/2019 z dnia 27.05.2019
- S1283/2019 z dnia 27.05.2019
- S1284/2019 z dnia 27.05.2019
- S1353/2019 z dnia 03.06.2019
- S1354/2019 z dnia 03.06.2019
- S1355/2019 z dnia 03.06.2019

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., pobranej z wodociągu publicznego w Peperzynie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	22.05.2019	<b>Hydrofornia - po uzdatnieniu</b>	S1282/2019	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	mętność 1,6 NTU mangan 125 µg/l żelazo 539 µg/l
2.	22.05.2019	<b>Sklep spożywczy w Peperzynie</b>	S1283/2019	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	mętność 1,2 NTU
3.	22.05.2019	<b>Szkoła Podstawowa w Peperzynie</b>	S1284/2019	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	mętność 2,8 NTU

4.	29.05.2019	<b>Hydrofornia - po uzdatnieniu</b>	S1353/2019	mętność mangan żelazo	mętność 2,5 NTU mangan 141 µg/l żelazo 701 µg/l
5.	29.05.2019	<b>Sklep spożywczy w Pęperzynie</b>	S1355/2019	mętność	mętność 3,8 NTU
6.	29.05.2019	<b>Szkoła Podstawowa w Pęperzynie</b>	S1354/2019	mętność	mętność 3,2 NTU

Opis próbki: woda uzdatniona

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z uwagi na**

**niewłaściwą mętność 2,5-3,8 NTU (akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,  
zalecany zakres wartości do 1,0)  
oraz ponadnormatywne stężenie żelaza 701 µg/l (norma wynosi 200 µg/l)  
i manganu 141 µg/l (norma wynosi 50 µg/l)**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Pęperzynie**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie parametrów fizykochemicznych (mętność, żelazo, mangan) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędu.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Sępólnie Kraj.  
mgr Anna Fiałkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku  
ul. Poczтовая 2, 89-410 Więcbork
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka