



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

Sępólno Kraj. 08.10.2018r.

N.HK.5211.14.4.2018

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

- L.HK 6010-219/18 z dnia 28.09.2018

- L.HK 6010-220/18 z dnia 28.09.2018

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.

- L.9051.2.855.1.2018/LEM, L.9051.2.855.1.18/LHŻ

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

- S2467/2018 z dnia 08.10.2018

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.

pobranej do analizy z wodociągu publicznego w Pęperzynie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	25.09.2018	SUW Pęperzyn	L.HK 6010-219/18	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	<b>ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h – 204 jtk/1 ml (zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej)</b> <b>mętność 1,8 NTU (zalecany zakres wartości do 1,0)</b>
2.	25.09.2018	Sklep spożywczy w Pęperzynie	L.HK 6010-220/18	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	<b>mętność 1,1 NTU (zalecany zakres wartości do 1,0)</b>

3.	25.09.2018	<b>Szkoła Podstawowa w Peperzynie</b>	L.9051.2.855.1.2018/LEM L.9051.2.855.1.18/LHŻ	Zgodnie z częścią A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	<b>zapach obecny nietypowy dla wody</b> <b>chloroform – 42,8 µg/l</b> (norma wynosi 30 µg/l) <b>bromodichlorometan – 18,8 µg/l</b> (norma wynosi 15 µg/l)
4.	03.10.2018	<b>SUW Peperzyn</b>	S2467/2018	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	<b>ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h – 233 jtk/1 ml</b> (zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej)

Opis próbki: woda uzdatniona

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z uwagi na**

**niewłaściwy zapach**  
(nietypowy dla wody)

**mętność**

(1,1- 1,8 NTU - zalecany zakres wartości do 1,0)

**ponadnormatywne stężenie chloroformu**

(42,8 µg/l - norma wynosi 30 µg/l)

**oraz bromodichlorometanu**

(18,8 µg/l norma wynosi 15 µg/l)

**oraz**

**ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h**

(233 jtk/1 ml - zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej)

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Peperzynie**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie parametrów fizykochemicznych (zapach, mętność, stężenie chloroformu i bromodichlorometanu) i mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Więcborka  
ul. Mickiewicza 11  
89-410 Więcbork
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku  
ul. Poczтовая 2  
89-410 Więcbork
3. A/a.