



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj.,02.05.2018r.

N.HK.5211.1.4.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody:

S641/2018 z dnia 25.04.2018

S642/2018 z dnia 25.04.2018

S643/2018 z dnia 25.04.2018

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.,
sprawozdaniem z badań wody:

154309/18/GDY z dnia 26.04.2018

sporządzonym przez J.S.Hamilton Poland S.A. Gdynia oraz sprawozdaniem z badań wody nr:

2224/04/2018/F/1

sporządzonym przez JARS Sp z o.o. Legionowo

pobranej z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

	Data poboru	Kod próbki	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badania
1.	11.04.2018	0965/W/2018	Niechorz kotłownia	S643/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.
				154309/18/GDY	J.S.Hamilton Poland S.A. Gdynia
		8905/04/18		2224/04/2018/F/1	JARS Sp z o.o. Legionowo

2.	11.04.2018	0964/W/2018	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Kraj.	S642/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.
3.	11.04.2018	0963/W/2018	Nadleśnictwo Lutówko	S641/2018	Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom wodociągu **o produkcji 1000 - 10000 m³/d w Sępólnie Kraj.** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następných badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Sępólna Kraj.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.
3. A/a.