



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 18.06.2018r.

N.HK.5211.2.3.2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody:

L.9051.1.127.2.18/LHŻ z dnia 04.06.2018 (data wpływu 18.06.2018r.) sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-epidemiologicznej w Bydgoszczy

2733/05/2018/F/2 z dnia z dnia 29.05.2018r. (data wpływu 18.06.2018r.) sporządzonymi przez Laboratorium Badawcze Jars Sp.z o.o. w Legionowie

209132/18/GDY z dnia z dnia 01.06.2018r. (data wpływu 18.06.2018r.) sporządzonymi przez J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni

oraz sprawozdaniem z badań nr:

S980/2018 z dnia 25.05.2018 (data wpływu 25.05.2018r.)

S981/2018 z dnia 25.05.2018 (data wpływu 25.05.2018r.)

sporządzonym przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., pobranej z wodociągu publicznego w **Więcborku** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	16.05.2018	Stacja uzdatniania wody w Więcborku	L.9051.1.127.2.18/LHŻ 2733/05/2018/F/2 209132/18/GDY S980/2018	Zgodnie z częścią A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	stężenie jonu amonowego 0,63 mg/l mangan 225 µg/l
2.	16.05.2018	DPS w Suchorączku	S981/2018	Zgodnie z częścią A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
ponadnormatywne stężenie jonu amonowego 0,63 mg/l (norma wynosi 0,50 mg/l)
oraz
ponadnormatywne stężenie manganu 225 µg/l (norma wynosi 50 µg/l)

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o **produkcji 100 – 1000 m³/d w Więcborku** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych (stężenie jonu amonowego, mangan) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jakość wody w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych – nie budzi zastrzeżeń.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Kraj.
mgr Anna Fiałkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Więcborka
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
3. A/a.