

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sępólno Kraj. w 2019 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sępólno Kraj. w 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2019 roku z niżej wymienionych wodociągów 15 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu jakości wody.

Dodatkowy monitoring wewnętrzny jakości wody prowadzony był przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj., w wyniku którego pobrano 24 próbki wody.

Nadzorem sanitarnym objęto 3 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sępólno Kraj. zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 31.12.2019r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 1000 – 10000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	1641 m ³ /d	ok. 12070	Sępólno Kraj., Chmielniki, Dziechowo, Grochowiec, Komierówko, Lutowo, Niechorz, Piaseczno, Siedlisko, Sikorz, Skarpa, Świdwie, Trzciany, Wiśniewka, Wysoka, Zboże	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Kawłach	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	130 m ³ /d	ok. 1544	Kawle, Wiśniewa, Iłowo, Radońsk, Jazdrowo	<i>W związku z prowadzonym remontem i modernizacją stacji uzdatniania wody w Wałdowie od maja 2018r. odbiorcy podłączeni zostali do sieci wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj.</i>		
Wodociąg publiczny w Wałdowie	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	318m ³ /d	ok. 1800	Wałdowo, Komierowo, Teklanowo, Wałówko, Wilkowo, Włocibórz, Zalesie	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-

W 2019r. stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie pochodzącej z:

Wodociągu publicznego w Wałdowie:

- W dwóch z trzech pobranych w dniu 14.10.2019r. próbkach wody stwierdzono niewłaściwą jakość mikrobiologiczną. W jednym punkcie stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, w drugim punkcie monitoringowym stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli. Próby kontrolne nie potwierdziły przekroczeń mikrobiologicznych.

Wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj.:

- W jednej z trzech pobranych 21.10.2019r. próbek wody stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli. Badania kontrolne nie potwierdziły przekroczeń.

Wodociągu publicznego w Kawlach:

- Wyniki badań wody pobranej w dniu 26.03.2019r. wykazały ponadnormatywne stężenie manganu. Przed wydaniem decyzji nakazującej stężenie manganu w wodzie powróciło do normy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. umorzył wszczęte postępowanie administracyjne.

Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Sępólno Kraj.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska