

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 2020 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 2020r.

W bieżącym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangażowanie Inspekcji Sanitarnej w walkę z epidemią znacznie ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym przez administratorów wodociągów. W I połowie 2020 roku z niżej wymienionych wodociągów pobrano 5 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.


Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańcy gminy Sępólno Kraj. zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2020r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 1000 – 10000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	1641 m ³ /d	ok. 12070	Sępólno Kraj., Chmielniki, Dziechowo, Grochowiec, Komierówko, Lutowo, Niechorz, Piaseczno, Siedlisko, Sikorz, Skarpa, Świdwie, Trzciany, Wiśniewka, Wysoka, Zboże	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia	-	-
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Kawlach	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	130 m ³ /d	ok. 1544	Kawle, Wiśniewa, Iłowo, Radońsk, Jazdrowo	W związku z prowadzonym remontem stacji uzdatniania wody w Kawlach w I poł. 2020r. odbiorcy podłączeni byli do sieci wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj.		
Wodociąg publiczny w Wałdowie	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.	318m ³ /d	ok. 1800	Wałdowo, Komierowo, Teklanowo, Wałówko, Wilkowo, Włoszibórz, Zalesie	Woda odpowiada wymogom rozporządzenia	-	-

W I połowie 2020r. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Sępólno Kraj. żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Sępólno Kraj.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska